AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, GERMANY

Kunde nr.: 10047651

Nørup Vandværk
Knud Lind
Hærvejen 82
Nørup
7182 Bredsten
DENMARK

ANALYSERAPPORT

Dato: 30.10.2026

Ordre	2600136 Nørup Vandværk - Gruppe A-parametre, Taphane
Analysenummer	440544 Drikkevand Danmark
Projekt	4345 Nørup Vandværk Drikkevand
Prøveindgang	26.10.2026
Prøvetagning	26.10.2026 09:23
Prøvetager	1192
Udtagningssted	Nørup Vandværk, Taphane
Prøvetagningssted	Rolighedsvej 7, Køkken
Gade	Rolighedsvej 7
Postnummer/By	7182 Bredsten
Anlægs-ID	72701
Formål	Straksprøve (Taphaneprøve)
Omfang	Gruppe A-Parameter

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	LOD [3]	LOQ [2]	Grænse-værdi BEK	Metode
pH-værdi (feltmåling)		7,35		2,00	≥7 til ≤8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	°C	15,5		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	µS/cm	349		10	[4]	DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium)	NTU	0,06		0,05	≤1	? DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11 (C 21)
Farvetal-Pt	mg/l	2,7	1	2	≤15	DIN EN ISO 7887 : 2012-04

Sensorisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	LOD [3]	LOQ [2]	Grænse-værdi BEK	Metode
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Smag organoleptisk (Laboratorium)		diskret				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Uorganiske sporstoffer

Parameter	Enhed	Resultat	LOD [3]	LOQ [2]	Grænse-værdi BEK	Metode
Jern (Fe)	µg/l	<3 (LOD)[1]	3	10	≤200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

DOC-27-29844112-DA-P1

AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

ANALYSERAPPORT

Dato: 30.10.2026

Ordre	2600136 Nørup Vandværk - Gruppe A-parametre, Taphane
Analysenummer	440544 Drikkevand Danmark

Mikrobiologisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	LOD [3]	LOQ [2]	Grænse-værdi BEK	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	0		0	≤200	MM0005
E. coli	CFU/100ml	0		0	≤0	MM0002
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	≤0	MM0002
Enterokokker	CFU/100ml	0		0	≤0	MM0013

Medmindre andet er angivet, foretages overensstemmelsesvurderingen uden at tage måleusikkerheden i betragtning efter den diskrete tilgang - enkel accept med beskyttelsesbånd = 0 i henhold til ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

[1] Tegnet "<....(LOD)" eller n.n. i kolonnen Resultat betyder, at det pågældende stof ikke kan påvises ved den tilstødende detektionsgrænse.

[2] LOQ: Kvantificeringsgrænse - koncentration over hvilken en analyt kan kvantificeres.

[3] LOD: Limit of Determination - koncentration over hvilken en analyt kan detekteres.

[4] Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m

Prøveudtagningen blev foretaget i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
De komplette prøveudtagningsdokumenter kan enten findes i bilaget til denne rapport eller fås på anmodning.

Start af testen: 26.10.2026
Afslutning af testen: 30.10.2026

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet, som presenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan påvirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

AGROLAB Umwelt GmbH, Fru Anne Marie Thomsen, Tel +45 7877 5450
E-mail: crm.tommerup@agrolab.eu
Kundeservice, e-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

DOC-27-29844112-DA-P2